#### **AKT**

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2016 -2017 учебному году составлен «12» августа 2016 года

## ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 1976 год

(полное наименование организации, год постройки)

Министерство образования и науки Российской Федерации (учредитель организации)

г. Брянск, ул. Бежицкая, 14,

(юридический адрес, физический адрес организации)

Антюхов Андрей Викторович, тел. 66-65-38

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом ректора университета от «27» мая 2016 года № 750 в период до «20» августа 2016 года комиссией университета в составе:

председатель комиссии:

проректор по административно-хозяйственной работе, Михайлин Олег Иванович;

заместитель председателя:

первый проректор по учебной работе, Лупоядова Лариса Юрьевна; секретарь комиссии:

начальник отдела мониторинга, Падалко Александр Александрович; члены комиссии:

начальник административно-хозяйственного управления, Носов Евгений Владимирович;

начальник отдела по обеспечению управления имущественным комплексом, Сарин Игорь Александрович;

главный энергетик, Дуда Владимир Иванович;

руководитель службы охраны труда, Андрианов Владимир Александрович;

начальник отдела хозяйственного обслуживания, Баранов Леонид Григорьевич;

директор студенческого городка, Зандиков Валентин Валентинович;

председатель профкома сотрудников и преподавателей, Тарико Ольга Стефановна;

директор филиала БГУ в г. Новозыбкове, Мищенко Виктор Васильевич, проведена проверка готовности ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского».

1. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» от 26 февраля 2016 года №158.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление:

Учебные корпуса:

Учебный корпус №1 – 32 - АВ 000892 от 16.12.2014 г.

Учебный корпус №2 – 32 -АВ 000551 от 16.12.2004 г.

Учебный корпус №3 – 32 - АВ 000673 от 16.12.2004 г.

Двухэтажная пристройка к третьему корпусу – 32 - БР 096231 от 20.16.2001 г.

Учебный корпус №4 – 32 - AB 000552 от 16.12.2004 г.

Учебный корпус №5 – 32 - AB 000553 от 16.12.2004 г.

Учебный корпус №6 – 32 - AB 000672 от 16.12.2004 г.

Учебный корпус №7 – 32 - AB 000893 от 16.12.2004 г.

Учебно-производственные мастерские -32 - AB 000891 от 16.12.2004 г.

Первое общежитие -32 - AB 005072 от 27.12.2004 г.

Второе общежитие - 32 - АВ 005098 от 27.12 2004 г.

Третье общежитие -32 - AA 012132 от 17.04.2002 г.

Четвертое общежитие – 32 - AГ 433746 от 12.12.2008 г.

Столовая – 32 - АЖ 248022 от 18.02.2013 г.

Гараж, виварий с пристройкой – 32 - AB-004960 от 27.12.2004 г.

Теплица – 32 - АВ 005339 от 27.12.2004 г.

Свидетельства постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки:

Номер один – 32 - АГ 042789 от 20.10.2005 г.

Номер два -32 - AB 007647 от 29.12.2004 г.

Номер три –  $32 - A\Gamma 043854$  от 28.09.2005 г.

Номер четыре – 32-AB 007619 от 29.12.2004 г.

Номер пять – 32- AA 027898 от 15.12.2005 г.

Номер шесть – 32-AB 005490 от 29.12.2004 г.

Номер семь – 32-AB 007831 от 29.12.2004 г.

Свидетельство об аккредитации организации № 2006 выдано 15 июня 2016 года Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия свидетельства до 25 февраля 2021 года.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), регистрационный номер 2088 от 18 апреля 2016 года, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия — бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от 4 августа 2015 года оформлен. Декларация пожарной безопасности организации от 23 апреля 2010 года оформлена, регистрационный номер 15-401-337-00304-00-21.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

Количество зданий (объектов) организации -16 единиц, в том числе общежитий -4 единицы на 2663 места.

3. Качество и объемы, проведенных работ в 2016 году:

В 2016 году выполнены текущие ремонты на 13 объектах на сумму 3789,3 тыс. руб. :

В учебном корпусе № 1 оборудованы туалеты (мужской и женский) для маломобильных групп населения, установлен пандус у входа № 2 в здание главного корпуса, выполнен ремонт аудитории № 401, застеклены витражи спортзала после последствий шквального ветра, всего выполнено работ на сумму 1124,2 тыс. руб.;

В учебном корпусе № 2 для студии «Совенок» установили бойлер;

В учебном корпусе № 5 заменили люминесцентные светильники на светодиодные в аудитории № 114;

В учебном корпусе № 6 выполнен аварийный ремонт на трубопроводе холодного водоснабжения;

В общежитии № 1 А, Б отремонтировали два козырька над входом и два аварийных балкона, заменили участки труб водоснабжения в подвале и отремонтировали пять душевых комнат;

В общежитии № 2 А заменили участки труб водоснабжения в подвале;

На территории университета отремонтировали дорогу возле общежития № 1A, Б и выполнили ямочный ремонт на внутриплощадочных дорогах.

Подготовлены сметы и договора на промывку отопительных систем зданий университета и филиала в г. Новозыбков на август-сентябрь.

- 4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются.
  - а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: основные и дополнительные образовательные программы высшего профессионального образования и дополнительное образование детей и взрослых;
  - б) проектная допустимая численность обучающихся 10 000 человек;
  - в) численность обучающихся по состоянию на день проверки 6980 человек; г) численность выпускников 2015-2016 годов 1881 человек,
  - д) наличие образовательных программ имеются;
  - е) наличие программ развития образовательной организации имеются;
  - ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 359 человек, 100 %;

научных работников – 17 человек, 99 - %;

инженерно-технических работников – 7 человек, 100 %;

административно-хозяйственных работников – 235 человек, 91 %;

учебно-вспомогательных работников – 114 человека, 98 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 7 человек, 100 %;

- з) наличие плана работы организации на 2016-2017 учебный год имеется.
- 5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации частично оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

- учебные корпуса:

 $\tilde{N}$ 21 — 17248,2  $\tilde{M}^2$ ,  $\tilde{N}$ 22 — 3418,6 $\tilde{M}^2$ ,  $\tilde{N}$ 23 — 2462,8  $\tilde{M}^2$ ,  $\tilde{N}$ 24 — 4335,1  $\tilde{M}^2$ ,  $\tilde{N}$ 25 — 3557,7  $\tilde{M}^2$ ,  $\tilde{N}$ 26 — 2507,0  $\tilde{M}^2$ ,  $\tilde{N}$ 27 — 6971,2  $\tilde{M}^2$ , двухэтажная пристройка к УК  $\tilde{N}$ 23 — 483.3 кв.м.

- учебно-производственные мастерские  $1792.5 \text{ m}^2$ ;
- гараж и виварий  $-529.9 \text{ м}^2$ , теплица  $-263.3 \text{ м}^2$ ,
- стадион  $-5748,9 \text{ м}^2$ ,
- столовая  $-3121,4 \text{ м}^2$ ,
- -общежития:

 $N_{2}1 - 13231,4 \text{ m}^{2}, N_{2}2 - 13311,2 \text{ m}^{2}, N_{2}3 - 1002,9 \text{ m}^{2}, N_{2}4 - 11528,7 \text{ m}^{2}.$ 

- б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:
- имеется 5 физкультурных залов, типовое помещение емкостью 400 человек, состояние удовлетворительное;
- тренажерный зал имеется, приспособлен, емкостью 30 человек, состояние удовлетворительное;
- бассейн не имеется;
- музыкальный зал имеется, типовое помещение, емкостью 500 человек, состояние удовлетворительное;
- актовые залы (2) на 797 мест
- музей имеется, типовое помещение, емкостью 24 человека, состояние удовлетворительное;
- учебные мастерские имеются, типовое помещение, емкостью 160 человек, количество единиц каждого профиля:
- швейная мастерская -2;
- столярная мастерская -2,
- слесарная мастерская 2.

Состояние – удовлетворительное.

- имеется 41 компьютерных классов, типовое помещение, емкостью 440 человек, состояние удовлетворительное.
- в) организация компьютерной техникой обеспечена;
- общее количество компьютерной техники -1230 единиц, из них подлежит списанию -11 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году -15 единиц. Основные недостатки нет.
- г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, актразрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 08 августа 2016 года.

Потребность в спортивном оборудовании: гимнастические маты -20 шт., лыжный инвентарь -25 пар.

Основные недостатки – нет.

- д) обеспеченность организации учебной мебелью удовлетворительное. Потребности в замене мебели нет.
- е) обеспеченность организации бытовой мебелью удовлетворительное. Потребность в замене мебели:
- шкаф плательный -140 шт., тумбочки -80 шт., стулья -500 шт., кровати -50.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации — 1211188, фонд учебников — 570389, 80 %,

научно-педагогическая и методическая литература – 421346.

Основные недостатки – нет.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется, финансовые средства выделяются.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное. Общая площадь участка — 19,946 га; имеется 7 специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние соответствует санитарным требованиям.

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям — имеется спортивный стадион и 4 спортивные площадки, в удовлетворительном состоянии, соответствуют санитарным нормам.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются. Основные недостатки – нет.

- 7. Медицинское обслуживание организовано;
- а) медицинское обеспечение осуществляется штатным и внештатным медицинским персоналом в количестве 7 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество	Характер работы	примечание
		ставок		
Главный врач	Организация	0,5	штат	
	здравоохранения и			
	общественного			
	здоровья			
Терапевт	терапия	0,5	штат	
Невролог	неврология	0,5	штат	
Медсестра	сестринское дело	1	штат	
Медсестра	мед. массаж	1	штат	
Медсестра	физиотерапия	0,5	штат	
Медсестра	предрейсовый	0,5	штат	
	осмотр			
Зав.здравпунктом	фельдшер	1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена

от 15 апреля 2016г. № ФС-32-01-000838, регистрационный номер 0025408 (санаторий-профилакторий);

от 08 мая 2015г. № ЛО-32-01-001063, регистрационный номер 32 № 001139 (ГАУЗ «БГП № 4»)

от 04.02.2012 года, регистрационный номер ФС 32-01-000-682.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

- медицинский кабинет имеется, приспособлен, емкостью 12 человек, состояние удовлетворительное;
  - логопедический кабинет
  - кабинет педагога-психолога
- стоматологический кабинет имеется, типовое помещение, емкостью 2 человека, состояние удовлетворительное;
- процедурная имеется, типовое помещение, емкостью 6 человек, состояние удовлетворительное;
  - физио-кабинет типовое;
  - массажный кабинет типовое;
  - кабинет предварительного осмотра водителей типовое.

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

Основные недостатки – нет.

- 8. Организовано питание обучающихся.
- а) питание организовано в 2 смены, в 2-х столовых на 240 посадочных мест. Буфеты имеется на 140 мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
  - б) процент охвата горячим питанием составляет 100% желающих;
- в) приготовление пищи осуществляется из закупаемых продуктов и полуфабрикатов. Основные недостатки нет.
- г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует. Основные недостатки нет.
- д) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное, его техническое состояние соответствует, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются. Основные недостатки — нет. Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки – нет.

- ж) обеспеченность столовой посудой достаточное.
- 3) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется. Основные недостатки нет.
- и) примерное еженедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется;
- к) питьевой режим обучающихся организован, питьевая вода центрального водопровода. Основные недостатки нет;
- л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется:

дератизация: договор № 3 от 13 января 2016г. (БГУ – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»); договор № 26 от 11.01.2016г. (филиал БГУ в г. Новозыбкове – «Центр гигиены и эпидемиологии в г.Новозыбкове Брянской области») дезинфекция: проводится своими силами по графику.

- 9. Нормы освещенности аудиторий, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарногигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. Основные недостатки нет.
  - 10. Транспортное обеспечение организации организовано;
- а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий обеспечена;
- б) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п		Марка	Количе	Год	Соответствие	Техническое
	Наименование	транспортног	ство	приобретения	требованиям	состояние
		о средства			ГОСТ	
1	Автобус	ПАЗ-32054	2	2005	Соответству	Удовл.
					ет	
2	Автобус	ГАЗ - 33213	1	2011	Соответствуе	Удовл.
					T	
3	Грузовая	ГАЗ - 33232	1	2006	Соответствуе	Удовл.
					T	

- г) наличие оборудованных мест стоянки для обслуживания и ремонта автомобильной техники имеется, установленным требованиям соответствует. Основные недостатки нет. Потребность в дополнительной закупке имеется, количество 1 единица.
- 11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены.
- а) охрана объектов организации осуществляется сторожами, вневедомственной охраной, частными охранными предприятиями. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 28 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: с отделом вневедомственной охраны УМВД РФ по Брянской области на один год (охрана всего объекта, оперативные выезды на срабатывание ОС, оперативные выезды на задержание, захват; с отделом вневедомственной охраны УМВД РФ по Брянской области на один год (оперативные выезды на срабатывание тревожной сигнализации кассы университета); с ЧОП «СОБР» на один год (оперативный выезд на срабатывание 14 кнопок тревожной сигнализации и техническое обслуживание на объектах БГУ); с ООО «Страж» на один год (оперативный выезд на срабатывание и техобслуживание 3-х КТС в ф-ле университета в г. Новозыбкове); с ООО «ЭлектроБезопасность» на один год (охрана объектов путем системы видеонаблюдения и техобслуживание видеоустановок); с ООО «СБ Гарант» на один год (техобслуживание установок охранной сигнализации); с ООО «СБ Гарант» на 5 месяцев 2015 года (техобслуживание оборудования шлагбаума); с ФГУП УМВД РФ по брянской области на один год (техобслуживание установок охранной сигнализации).
  - б) объекты организации системной охранной сигнализации оборудованы;
- в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы на 20%:

- $\Gamma$ ) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки тревожного вызова;
- д) территория организации ограждением оборудована на 68% и обеспечивает несанкционированный доступ;
- е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована. Основные недостатки нет.
- 12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям;
- а) органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в сентябре октябре 2015 года, акт от 23 октября 2015 года №188/1/1 ОНД по г. Брянску. Основные результаты проверки: выявлено 31 замечание, 30 из которых устранены.
  - б) требования пожарной безопасности выполнены;
- в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена адресно-аналоговая автоматическая сигнализация, обеспечивающая оповещение 3 типа. Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
- г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
- д) система подачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре в учебных корусах и общежитиях.
- е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.
- ж) проверка состояния заземления и сопротивления изоляции на объектах университета проводилась. Вывод на основании технического отчета

№ 472/2016 от 25 мая 2016 года, выданного электротехнической лабораторией ООО «ИТИС». Обучение персонала по электробезопасности проведено.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

- 13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены. Отопление помещений и объектов организации осуществляется по теплоцентралям, состояние которых удовлетворительное. Опрессовка отопительной системы будет проведена до 20 сентября 2016 года.
- 14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет приточной и естественной вентиляции. Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.
- 15. Водоснабжение образовательной организации осуществляет МУП «Брянский городской водоканал».
- 16. Газоснабжение образовательной организации осуществляет ОАО «Межрегионгаз».

17. Канализация – МУП «Брянский городской водоканал».

#### II. Заключение комиссии

ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» к новому 2016-2017 учебному году готов.

## III.Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки:

В ходе проведения проверки не выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса.

Председатель комиссии	(подпись)	О.И. Михайлин
Зам. председателя	(подпиры)	Л.Ю.Лупоядова
Секретарь комиссии:	(подпись)	_ А.А. Падалко
Члены комиссии:	(яедінсь)	Е.В. Носов
_	(подпись)	И.А. Сарин
	(подпись)	В.И. Дуда
	(подпись)	В.А. Андрианов
	(подпись)	Л.Г. Баранов
,	(подпись)	В.В. Зандиков
_	Moch	О.С. Тарико
	<u>Гирин</u>	В.В. Мищенко



## Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

## Главное управление МЧС России по Брянской области

наименование территориального органа МЧС России

## Управление надзорной деятельности и профилактической работы

241050, г. Брянск, ул. Дуки, 59, телефон 74-21-64, 74-39-07, E-mail: mchs.bryansk@gmail.com

## Заключение № 134

## о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности

В период с 10 ч. 00 мин. "20" апреля 2016 года по 11 ч. 00 мин. "11" мая 2016 года проведено обследование документов, объектов заявителя ФГБОУ ВО "Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского "

наименование объекта, юридического лица или нидивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

расположенных по адресам:

Учебный корпус № 1, расположенный по адресу: Брянская область, город Брянск, Советский район, улица Бежицкая, д. № 14.

Учебный корпус № 2, расположенный по адресу: Брянская область, город Брянск, Советский район, улица Бежицкая д. № 14.

- Учебный корпус № 3, расположенный по адресу: Брянская область, город Брянск, Советский район, улица Бежицкая, д. № 14.
- Пристройка к учебному корпусу № 3, расположенная по адресу: Брянская область, город Брянск, Советский район, улица Бежицкая, д. № 14.
- Учебный корпус № 4, расположенный по адресу: Брянская область, город Брянск, Советский район, улица Бежицкая, д. № 14.
- Двухэтажная пристройка к учебному корпусу № 3, расположенная по адресу: Брянская область, город Брянск, Советский район, улица Бежицкая, д. № 14.
- Учебно-производственные мастерские, расположенные по адресу: Брянская область, город Брянск, Советский район, улица Бежицкая, д. № 14.
- Гараж, виварий, расположенный по адресу: Брянская область, город Брянск, Советский район, улица Бежицкая, д. № 14.
- Теплица, расположенная по адресу: Брянская область, город Брянск, Советский район, улица Бежицкая, д. № 14.
- Павильон, расположенный по адресу: Брянская область, город Брянск, 10. Советский район, улица Бежицкая, д. № 14.
- Учебный корпус № 5, расположенный по адресу: Брянская область, город Брянск. Советский район, улица Степная, д. № 2.
- Бомбоубежище, расположенное по адресу: Брянская область, город Брянск, 12. Советский район, улица Степная, д. № 2.
- Учебный корпус, расположенный по адресу: Брянская область, город Брянск, 13. Советский район, улица Красноармейская, д. № 78.
- Столовая, расположенная по адресу: Брянская область, город Брянск, 14. Советский район, улица Бежицкая, д. № 12.

- Общежитие №1, расположенное но адресу: Брянская область, город Брянск.
   Советский район, улица Бежицкая, д. № 22.
- 16. Общежитие, расположенное по адресу: Брянская область, город Брянск, Бежицкий район, улица Почтовая, д. № 61-а.
- 17. Общежитие №2, расположенное по адресу: Брянская область, город Брянск, Советский район, улица Бежицкая, д. № 16.
- 18. Общежитие со встроено-пристроенным центром медицинской реабилитации студентов из зоны радиационного загрязнения, расположенное по адресу: Брянская область, город Брянск, Советский район, улица Бежицкая, д. № 20.
- 19. Двухэтажное здание (учебный корпус), расположенное по адресу: Брянская область, Новозыбковский район, город Новозыбков, улица Красногвардейская, д. № 25.
- 20. Общежитие, расположенное по адресу: Брянская область, Новозыбковский район, город Новозыбков, улица Красногвардейская, д. № 25.
- 21. Одноэтажное здание бытового корпуса с помещениями прачечной и гаража, расположенное по адресу: Брянская область, Новозыбковский район, город Новозыбков, улица Красногвардейская, д. № 25.
- 22. Здание под устройство теплового узла, расположенное по адресу: Брянская область, Новозыбковский район, город Новозыбков, улица Красногвардейская, д. № 25.
- 23. Шестиэтажное здание (учебный корпус), расположенное по адресу: Брянская область, Новозыбковский район, город Новозыбков, улица Советская, д. № 9.
- 24. Гараж, расположенный по адресу: Брянская область, Новозыбковский район, город Новозыбков, улица Советская, д. № 9.

Вывод по результатам обследования: здания **ФГБОУ ВО** "**Брянский** государственный университет имени академика И.Г. Петровского" соответствуют обязательным требованиям пожарной безопасности

объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Брянской области - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы полковник внутренней службы

« 12» мая 2016 года



Р.Н. Карасев



# Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

### Главное управление МЧС России по Брянской области

2 правление надзорной деятельности и профилактической работы 241050, г. Брянск, ул. Дуки, д. 59, телефон 74-39-07 E- mail: mchs.bryansk@gmail.com

#### Отдел падзорной деятельности и профилактической работы по г. Брянску

г. Брянск, площадь Карла Маркса д.2, тел 74-12-25

АКТ № \_\_\_\_\_ обследования

"11." Man 2016r;

г. Брянск (место составления акта)

12 4, 00 MBH.

Начальником отделения ОНДПР по г. Брянску, подполковником внутренней службы Зубачевым Сергееем Владимировичем, главным специалистом ОНДПР по г. Брянску, капитаном внутренней службы Логуновым Алексеем Александровичем, старшим инспектором ОНДПР по г. Брянску, старшим лейтенантом внутренней службы Якушевым Владимиром Николаевичем,

(фамилия выплательного (чах) писпекторя (чак) по пожарному надгору, проводившего (чах) обследование) в период с 10.00 25 апреля 2016 г. до 11 ч. 00 мин 11 мая 2016 г. проведено обследование документов зданий и помещений Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского (БГУ).

(наименование «боекта воридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельна собственности, вмущества и

#### по адресам:

- 1. Учебный кормус №1, расположенный по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая д.14;
- 2.Учебный коритус №2, расположенный по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая д.14;
- 3.Учебный пориме №3, расположенный по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая д.14;
- 4.Пристройка к учебному корпусу №3, расположенному по адресу: г. Брянск, ул. Советский район, Бежицкая д. Б.:
- 5.Учебный корпус №4, расположенный по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая д.14;
- Двухэтажная пристройка к учебному корпусу №3, расположенному по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая д.14;
- 7.Учебно-производственные мастерские, расположенные по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая д.141
- 8.Гараж, виварий, расположенный по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая д.14;
- 9. Теплина, расположенная по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая д.14;
- 10.Павильон, расположенный по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая д.14;
- 11. Учебный корпус №5, расположенный по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Степная д.2;
- 12. Бомбоубсжиние, расположенное по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Степная д.2;
- 13.Учебивай вормус, расположенный по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Красноармейская д.78;
- 14. Столовая, расположенная по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая д.12:
- 15. Общежитие №1. расположенное по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая д.22:
- 16.Общежитие: расположенное по адресу: г. Брянск. Бежицкий район, ул. Почтовая д.61-а;
- 17. Общежитие №2, расположенное по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая д.16;
- 18.Общежитые со встроено-пристроенным центром медицинской реабилитации студентов из зоны радиационного загрязнения, расположенное по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая д.20.

При проведении обследования присутствовали: проректор по административно-хозяйственной работе Миханлин О.И.: директор студенческого городка Зандиков В.В.: руководитель службы охраны труда БГУ Андрианов В.А.

фамилия, имя, «обести» подавидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юрилического лица или представителя ни, інпидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина,

владельна собственности, имущества и т.п. по результатам которого установлено:

## 1.Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Учебный кориме №1, расположенный по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая д.14:

По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф 4.2 , степень огнестойкости здания - 2, класс конструктивной пожарной опасности - С1, пятиэтажное, кровля плоская, отопление водяное центральное, освещение электрическое. В здании имеются две дестничные клетки (Л1), с первого этажа здания имеется 5 рассредоточенных эвакуационных выходов. Обследуемые помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей в случае пожара третьего типа. Объект оборудован выводом сигнала о срабатывании АПС в подразделение пожарной охраны без участия дежурного персонала. Указанные системы противопожарной защиты находятся в исправном состоянии.

Учебный корнус №2, расположенный по адресу; г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая д.14;

По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф 4.2 , степень огнестойкости здания - 2, класс конструктивной пожарной опасности - С1, двухэтажное, кровля плоская, отопление водяное центральное, освещение электрическое. В здании имеются две лестничные клетки (Л1), с первого этажа здания имеется 4 рассредоточенных звакуационных выходов. Обследуемые помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализанней и системой оповещения людей в случае пожара третьего типа. Объект оборудован выводом сигвала о сравотывании АПС в подразделение пожарной охраны без участия дежурного персонала. Указанные системы протиненожарной защиты находятся в исправном состоянии.

Учебный кориус №3 с пристройками, расположенный по адресу: г. Брянск, Советский район, уд.

Бежинкая д.14:

По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф 4.2, степень огнестойкости здания - 3, клаес конструктивной пожарной опасности - С1, двухэтажное, кровля шиферная по деревянной обрешетке, отопление воляние центральное, освещение электрическое. В здании имеются две лестничные клетки (Л1), с первого этажи здания имеется 6 рассредоточенных эвакуационных выхода. Обследуемые помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей в случае пожара третьего типа. Объект оборудован выводом сигнала о срабатывании АПС в подразделение пожарной охраны без участия дежурного персопала. Указанные системы противопожарной защиты находятся в исправном состоянии.

Учебный корпус №4, расположенный по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Бежинкая д.14:

По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф 4.2 , степень огнестойкости здания - 2, клаес конструктивной пожарной опасности - С1, пятиэтажное, кровля плоская, отопление водяное центральное, освещение электрическое. В здании имеются две лестничные клетки (Л1), с первого этажа здания имеется 5 рассредоточенных эвакуационных выходов. Обследуемые помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей в случае пожара третьего типа. Объект оборудован выводом сигнала о срабстывании АПС в подразделение пожарной охраны без участия дежурного персонала. Указанные системы противоножарной защиты находятся в исправном состоянии.

Учебно-производственные мастерские, расположенные по адресу: г. Брянск. Советский район, ул. Бежицкая д.14: По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф 4.2 , степень огнестойкости здания - 2, клаес конструктивной пожарной опасности - С1, двухэтажное, кровля плоская, отопление водяное центральное, освещение электрическое. В здании имеются две пестиичные клетки (Л1), с первого этажи здания имеется 3 рассредоточенных эвакуационных выходов. Обследуемые помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей в случае пожара третьего типа. Объект оборудован выводом сигнала о срабатывании АПС в подразделение пожарной охраны без участия дежурного персопада. Указанные системы противопожарной защиты находятся в исправном состоянии.

Гараж, расположенный по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая д.14: одноэтажное здание, кровля плоская, отопление водяное центральное, освещение электрическое. Имеется 2 рассредоточенных эвакуационных выхода. Обследуемые помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой опоченения людей в случае пожара второго типа. Указанные системы противопожарной защиты находятся в истравном состоянии.

Виварий, расположенный по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая д.14: одноугажное здание, кровля плоская, отопление водяное центральное, освещение электрическое. Имеется 2 рассредоточенных эвакуационных выхода. Обследуемые помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей в случае пожара второго типа. Указанные системы противопожарной защиты находятся и исправном состоянии.

Теплица, расположенная по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Бежинкая д.14: одноэтажное строение,

выполненное из металлического профиля, стекла и кирпича. Не эксплуатируется.

Учебный кориче №5, расположенный по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Степная д.2: По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф 4.2, степень огнестойкости здания - 2, класс конструктивной пожарной опасности - С1, двухэтажное, кровля плоская, отопление водяное центральное, освещение электрическое. В здании имеются две дестничные клетки (Л1), с первого этажа здания имеется 6 рассредоточенных звакуационных выходов. Обследуемые помещения первого этажа оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей в случае пожара третьего типа. Объект оборудован выводом сигнала о срабатывании АПС в подразделение пожарной охраны без участия дежурного персонала. Указанные системы противопожарной защиты находятся в исправном состоянии.

Бомбоубежине, расположенное по адресу: г. Брянск, Советский район. ул. Степная д.2: Класс функциональной пожарной опасности не определен. Система помещений расположенных ниже уровня земли. Отопление отсутствует, помещения не электрифицированы. Системами противопожарной защиты помещения не оборудованы. Помещения не эксплуатируются)

Учебный короте, расположенный по адресу: г. Брянск. Советский район, ул. Краспоармейская д.78: По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф 4.2, степень огнестойкости здания - 3, класс конструктивной пожарной опасности - С1, двухэтажное, кровля шиферная по деревянной обрещетке, отопление водяное иситральное, освещение электрическое. В здании имеются две лестинчные клетки (Л1), с первого этажа здания имеется 6 рассредоточенных эвакуационных выходов. Обследуемые помещения оборудованы автоматической ножарной сигнализацией и системой оповещения людей в случае пожара третьего типа. Объект оборудован выподом сигнала о срабатывании АПС в подразделение пожарной охраны без участия дежурного персонала. Указанные системы противопожарной защиты находятся в исправном состоянии. (здание законсервировано, не эксплуатируется)

Столовая, расположенная по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая д.12:

По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф 3.2., степень огнестойкости здания + 2, класс конструктивной пожарной опасности – С1, двухэтажное, кровля плоская, отопление водяное центральное, освещение электрическое. В здании имеются две лестничные клетки (Л1), с первого этажа здания имеется 5 рассредоточенных накуационных выхода. Обследуемые помещения первого этажа оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей в случае пожара третьего типа. Объект оборудован выводом сигнали о срабатывании АПС в подразделение пожарной охраны без участия дежурного персонала. Указанные состемы противопожарной защиты находятся в исправном состоянии. (2й этаж объекта законсервирован, не эксплуатируется)

Учебный кориму №1, расположенный по здресу: г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая д.14: По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф 4.2., степень огнестойкости здания - 2, класс конструктивной пожарной опасности - С1, четырехэтажное, кровля плоская, отопление водяное центральное, освещение электрическое. В здании имеются две лестничные клетки (Л1), с первого этажа здания имеется 4 рассредоточенных звакуационных выхода. Общая площадь здания составляет 3263 м.кв. В здании имеется ВПВ (8ПК). Обследуемые помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей в случае пожара третьего типа. Объект оборудован выводом сигнала о срабатывании АПС в подразделение пожарной охраны без участия дежурного персонала. Указанные системы противопожарной защиты пахолятся в исправном состоянии, обслуживаются специализированными организациями (договор на ТО АПС и СОУЭ №153 от 09.03.2016г. с ООО «Системы безопасности «Гарант»., договор на обслуживание дистанционного мощиторинга сигналов удаленных систем пожарной сигнализации с ООО «Центр экологических и спасательных операций»). Обследуемые помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения. Работники обучены мерам пожарной безопасности. При проведении обследования не предоставлен доступ в технический стара здания.

Общежитие №1, расположенное по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Бежинкая д.22: По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф 1.2, , степень огнестойкости здания - 2, класс конструктивной пожарной опасности — С1, девятиэтажное, кровля плоская, отопление водяное центральное, освещение электрическое. В здании имеются две лестиичные клетки (Л1), с первого этажа здания имеется 4 рассредоточенных эвакуационных выхода. В здании имеется ВПВ. Обследуемые помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей в случае пожара третьего типа. Объект оборудован ныподом сигнала о срабатывании АПС в подразделение пожарной охраны без участия дежурного персонада. Указанные системы противопожарной защиты находятся в исправном состоянии.

Общежитие, расположенное по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, ул. Почтовая д.61-а:

По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф 1.2, , степень огнестойкости здания + 2, класс конструктивной пожарной опасности – С1, двухэтажное, кровля плоская, отопление водяное центральное, освещение электрическое. В здании имеются две лестничные клетки (Л1), с первого этажа здания имеется 4 рассредоточенных энакуационных выхода. В здании имеется ВПВ. Обследуемые помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей в случае пожара третьего типа. Объект оборудован наподом сигнала о срабатывании АПС в подразделение пожарной охраны без участия дежурного персонада. Укланиные системы противопожарной защиты находятся в исправном состоянии. (объект законсервирован, не эксплуатируется)

Общежитие №2, расположенное по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Бежнцкая д.16: По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф 1.2., степень огнестойкости здания - 2, класс конструктивной пожарной опасности — С1, девятиэтажное, кровля плоская, отопление водяное центральное, освещение электрическое. В здании имеются две лестничные клетки (Л1), с первого этажа здания имеется 4 рассредоточенных экакуационных выхода. В здании имеется ВПВ. Обследуемые помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей в случае пожара третьего типа. Объект оборудовани выполом сигнала о срабатывании АПС в подразделение пожарной охраны без участия дежурного персонала. Укатанные системы противопожарной защиты находятся в исправном состоянии.

Общежитие со встросно-пристроенным нентром медицинской реабилитации студентов из зоны радиационного загрязнения, расположенное по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая д.20: По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф 1.2, степень огнестойкости здания - 2, класс

конструктивный пожарной опасности — С1, девятиэтажное, кровля плоская, отопление водяное центральное, освещение электрическое. В здании имеются две лестничные клетки (Л1), с первого этажа здания имеется 4 рассредоточенных эвакуационных выхода. В здании имеется ВПВ. Обследуемые помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей в случае пожара третьего типа. Объект оборудован выподом сигнала о срабатывании АПС в подразделение пожарной охраны без участия дежурного персонала. Укатанные системы противопожарной защиты находятся в исправном состоянии.

На объектах заключен договор на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения и пожаре с ООО «Системы безопасности - Сервис Плюс», договор на техническое обслуживание антоматики систем дымоудаления, приточной и вытяжной вентилящии с ООО «Системы безопасности - Сервис Плюс», договор на организацию автоматического мониторинга сигналов удаленных систем пожарной сигнализации с ООО «Системы безопасности - Сервис Плюс», договор на техническое обслуживание огнетупителей на объектах Брянского государственного университета имени И.Г. Петровского с БООО «Союз ветеранов пожарной охраны».

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их утажность, размеры в плане (зентивные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентилация, электроснабжение). Приводится описание: пожадиной опаснести строительных материалов, пожарной опасности и отнестойкости строительных конструкций, степеней отнестойкости зданий (пожаровых отеснов), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполнение.

#### 2. в ходе обследования установлено:

Нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено

С актом обеледования ознакомлен:

Первый проректор университета Мельников Сергей Леонидович

Фомидия, иниципаль в экономого предстажителя юридического лица, фамидия, иницина руководителя или опосто реализирестного лица организации, фамидия, иниципальн индавидуального предпринимателя, их законных представителей, а также двид присто помещающих при проведении объедования.

" 11 " Man 2016r.

Акт составлен и двух экземидярах, конию получил:

Первый проректор университета Мельников Сергей Леонидович

Фамилия, инициалы часонного представителя воридического лица, фамилия, инициаруководителя или поставостного дида организации, фамилия, инициалы видивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутетночнициях при проведения обследования

.. Il .. Mad 20/6r.



## Вывод по результатам обследования:

Федеральное тосударственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» соответствует обязательным гребованиям пожарной безопасности.

#### Обследование проводили:

Начальник отделения ОНДПР по г. Брянску подполковник инутренней службы Зубачев Сергей Владимирович (адменоть фомент полицира по искарины надовру)

" ti " www. 2016r

Гланивій специалист (НІДПР по г. Брянску капитан внутренней службы Логунов Алексій Александрович (далжижа финалия поставляють поставляють

Старший инспектор ОНДПР по г. Брянску старший дейтемам внутренней службы Якушев Владимир Николаевич (делживуть фамилия популярственного инспектора по пожарному надвору)

" 11 " was 2016r

" 11 " was 2016 r











## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области

(наименевание дуровториального органа)

## САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

No

32.5O.23.000.M.000320.05.16

OT

23.05.2016 r.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование

объекта, фактический адрес): Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности на уровне высшего образования.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского" (см. приложение)(Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского"; 241036, Брянская область, город Брянск, улица Бежицкая, дом №14(Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ ЗООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные

Взамен санитарно-эпидемиологического заключения №32.БО.21.000.М.001174.11.11 от 21.11.2011г., выданного Управлением Роспотребнадзора по Брянской области.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного врача)

Nº2651845





### ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области

## приложение К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

32.5O.23.000.M.000320.05.16

23.05.2016 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности на уровне высшего образования.

- 1. Учебный корпус №1 241036, Брянская обл., г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая, д. 14;
- 2. Учебный корпус №2 241036, Брянская обл., г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая, д. 14;
- 3. Учебный корпус №3 241036, Брянская обл., г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая, д. 14;
- 4. Пристройка к учебному корпусу №3 241036, Брянская обл., г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая, д. 14;
- Двухэтажная пристройка к учебному корпусу №3 241036, Брянская обл., г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая, д. 14;
- 6. Учебный корпус №4 241036, Брянская обл., г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая, д. 14;
- 7. Учебный корпус №5 -241050, Брянская обл., г. Брянск, Советский район, ул. Степная, д. 2; 8. Учебный корпус - 241019, Брянская обл., г. Брянск, Советский район, ул. Красноармейская, д. 78;
- 9. Бомбоубежище -- 241050, Брянская обл., г. Брянск, Советский район, ул. Степная, д. 2;
- 10. Учебно-производственные мастерские 241036, Брянская обл., г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая, д. 14;
- 11. Теплица 241036, Брянская обл., г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая, д. 14;
- 12. Павильон 241036, Брянская обл., г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая, д. 14; 13. Столовая 241036, Брянская обл., г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая, д. 12;
- 14. Гараж, виварий 241036, Брянская обл., г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая, д. 14;
- 15. Общежитие общей площадью 1002, 9 кв. м. -241016, Брянская обл., г. Брянск, Бежицкий район, ул. Почтовая, д. 61А;
- 16. Общежитие со встроено-пристроенным центром медицинской реабилитации студентов из зоны радиационного
- загрязнения общей площадью 11528, 7 кв.м. 241036, Брянская обл., г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая, д. 20;
- 17. Общежитие №1 общей площадью 13231, 4 кв.м. 241036, Брянская обл., г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая, д. 22;
- 18. Общежитие №2 общей площадью 13311, <mark>2</mark> кв.м. 241036, Брянская об<mark>л., г</mark>. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая, д.
- 16;



Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного врача)

